

[소방관계법규]

해설 위원: 이종오

본 문서 내용의 소유권 및 판권은 (주)윌비스공무원학원에 있습니다.
무단복사 판매시 **저작권법**에 의거 경고조치 없이 고발하여 **민·형사 상 책임**을 지게 됩니다.

< 문항 분석 >

유형 \ 년도	2020년		2021년	
	난이도	문항수	난이도	문항수
소방기본법	중	10	중	10
소방시설법	중	10	중	10

< 총 평 >

학과 특채 법규는 작년과 비슷하게 출제가 되었습니다.

아무래도 시험 범위가 공채보다 좁다 보니 항상 공채보다는 어렵게 나오는 경향이 있습니다. 하지만 올해는 오히려 공채시험이 어렵고 특채시험이 더 쉽게 느껴지는 문제였습니다.

특히 기본법은 특이한 문제가 전혀 없었으며 책이나 모의고사에 풀어봤던 문제가 대부분으로 구성이 되어 있었습니다.

소방시설법은 근린생활시설의 분류나 간이 스프링클러 설치대상 문제가 나와서 당황스러울수도 있었겠지만 연습을 해놓은 문제라 크게 걱정이 되지는 않습니다. 아마도 학과특채문제는 항상 이정도 난이도로 출제가 될것이라고 예상됩니다.

오른쪽 해설지에도 실었지만 80% 이상이 FINAL 모의고사와 전범위 모의고사에서 다룬 문제가 많았으며 실수만 없었으면 무난한 점수를 받았을 거라고 생각이 듭니다. 합격에 필요한 점수대는 90점 이상이면 무난하게 합격할 것 같습니다.

< 향후 공부 방법 >

올해 학과특채문제는 작년과 별다른차이점 없는 난이도로 출제가 되었습니다. 항상 학과특채 법규 문제에 대해 설명드릴 때 핵심 조항만 뽑아서 앞글자 학습이나 숫자에 대한 학습보다는 각각의 법 조항에 대해 심도있게 공부를 해야 좋은 점수가 나올 것 같습니다.

예전처럼 소방관계법규가 효자 과목이 아닌 철저히 준비하지 않으면 점수를 잘 받을수 없게 바뀌는 것 같습니다.

이렇게 되면 기초-> 이론->심화->문제풀이->모의고사 이런식으로 학원 커리큘럼을 따라 차근차근 본인의 실력을 쌓으면서 단계적으로 학습하는 것이 더 효과 적일 것 같습니다. 이제는 문제만 계속 풀어서 합격 못한다는점 다시한번 인지하시면서 공부를 시작하셔야 할 것 같습니다.

소방공무원 수험생 여러분 다음 년도 소방 공무원을 준비하는 1년이 여러분의 평생을 결정 지을 수 있습니다. 포기하지 마시고 꼭 내년에는 마무리 지읍시다. 제가 항상 응원하겠습니다.

수험생 여러분! 그동안 고생 많으셨습니다.

2021. 4 . 4 .
이종오 올림

문 1. 「소방기본법」상 소방업무의 응원에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방업무의 응원을 위하여 파견된 소방대원은 응원을 요청한 소방본부장 또는 소방서장의 지휘에 따라야 한다.
- ② 소방업무의 응원 요청을 받은 소방본부장 또는 소방 서장은 정당한 사유 없이 그 요청을 거절하여서는 아니 된다.
- ③ 소방본부장이나 소방서장은 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방 업무의 응원(應援)을 요청할 수 있다.
- ④ 소방청장은 소방업무의 응원을 요청하는 경우를 대비 하여 출동 대상지역 및 규모와 필요한 경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사와 협의하여 미리 규약(規約)으로 정하 여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-하) ④

[문제 해설]

시도지사는 소방업무의 응원을 요청하는 경우를 대비 하여 출동 대상지역 및 규모와 필요한 경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 **행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사와 협의하여 미리 규약(規約)으로 정하 여야 한다.**

[참 고] (진도별 모의고사 18회차)

2. 소방업무의 응원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 소방업무의 응원 요청을 받은 소방본부장 또는 소방서장은 정당한 사유 없이 그 요청을 거절하여서는 아니 된다.
② 소방업무의 응원을 위하여 파견된 소방대원은 응원을 요청한 소방본부장 또는 소방서장의 지휘에 따라야 한다.
③ 소방본부장이나 소방서장은 소방활동을 할 때에 긴급한 경우에는 이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원(應援)을 요청할 수 있다.
④ 시·도지사는 소방업무의 응원을 요청하는 경우를 대비하여 출동 대상지역 및 규모와 필요한 경비의 부담 등에 관하여 필요한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 이웃하는 시·도지사와 협의하여 미리 규약(規約)으로 정하여야 한다.

[정답] ④

문 2. 「소방기본법 시행령」상 화재경계지구에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 시·도지사는 소방특별조사의 결과 등을 대통령령으로 정하는 화재경계지구 관리대장에 작성하고 관리하여야 한다.
- ② 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 1회 이상 실시할 수 있다.
- ③ 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 소방 대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 소방특별조사를 연 1회 이상 실시하여야 한다.
- ④ 소방본부장 또는 소방서장은 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에는 화재경계지구 안의 관계인에게 훈련 또는 교육 10일 전까지 그 사실을 통보하여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ①

[문제 해설]

시·도지사는 **화재경계지구의 지정 현황** 등을 대통령령으로 정하는 화재경계지구 관리대장에 작성하고 관리하여야 한다.

[참 고] (진도별 모의고사 12회차)

19. 「소방기본법 시행령」상 화재경계지구에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 소방본부장 또는 소방서장은 화재경계지구 안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 소방 특별조사를 연 1회 이상 실시하여야 한다.
② 시도지사는 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 1회 이상 실시할 수 있다.
③ 소방본부장 또는 소방서장은 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에 화재경계 지구 안의 관계인에게 훈련 또는 교육 20일 전까지 그 사실을 통보하여야 한다.
④ 소방청장은 화재경계지구의 지정 현황 등을 화재경계 지구 관리대장에 작성하고 관리하여야 한다.

[정답] ①

문 3. 「소방기본법 시행령」상 손실보상에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 손실보상심의위원회 위원 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.
- ② 손실보상심의위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 9명 이하의 위원으로 구성한다.
- ③ 소방청장등은 보상금을 지급하기로 결정한 경우에는 특별한 사유가 없으면 통지한 날부터 30일 이내에 보상금을 지급하여야 한다.
- ④ 소방청장등은 손실보상심의위원회의 심사·의결을 거쳐 특별한 사유가 없으면 보상금 지급 청구서를 받은 날부터 60일 이내에 보상금 지급 여부 및 보상금액을 결정하여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ②

[문제 해설]

② 손실 보상위원회는 원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성한다.

[참 고]

(진도별 모의고사 9회차)

4. 손실보상심의 위원회의 설치 및 구성에 대한 내용 설명으로 옳은 것은?

① 보상위원회는 위원장 1명을 포함하여 3명 이상 5명 이하의 위원으로 구성한다.

② 보상위원회의 위원은 소방본부장이 위촉한다.

③ 위촉되는 위원의 임기는 2년 으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

④ 보상위원회의 주요업무를 처리하기 위하여 보상위원회에 간사 2명을 둔다.

[정답] ③

문 4. 「소방기본법 시행령」상 특수가연물의 품명과 수량으로 옳지 않은 것은?

- ① 냇마 및 종이부스러기 : 400킬로그램 이상
- ② 가연성고체류 : 3,000킬로그램 이상
- ③ 석탄·목탄류 : 10,000킬로그램 이상
- ④ 가연성액체류 : 2세제곱미터 이상

[난이도 및 정답] (난이도-하) ①

[문제 해설]

품 명	수 량	
면화류	200킬로그램 이상	
나무껍질 및 대팻밥	400킬로그램 이상	
냇마 및 종이부스러기	1,000킬로그램 이상	
사류(絲類)	1,000킬로그램 이상	
벗짚류	1,000킬로그램 이상	
가연성고체류	3,000킬로그램 이상	
석탄·목탄류	10,000킬로그램 이상	
가연성액체류	2세제곱미터 이상	
목재가공품 및 나무부스러기	10세제곱미터 이상	
합 성 수 지 류	발포시킨 것	20세제곱미터 이상
	그 밖의 것	3,000킬로그램 이상

[참 고]

(문제풀이 교재 P. 56)

70. 다음 중 특수가연물 지정수량으로 옳은 것은?

① 면화류 400kg

② 냇마 3000kg

③ 나무껍질 및 대팻밥 200kg

④ 가연성액체류 2세제곱미터 이상

[정답] ④

문 5. 「소방기본법 시행령」상 소방자동차 전용구역에 대한 내용 으로 옳은 것은?

- ① 「건축법 시행령」상의 모든 아파트는 소방자동차 전용 구역 설치 대상이다.
- ② 「주차장법」 제19조에 따른 부설주차장의 주차구획 내에 주차하는 것은 전용구역 방해행위에 해당한다.
- ③ 전용구역 노면표지 도료의 색채는 황색을 기본으로 하되, 문자(P, 소방차 전용)는 백색으로 표시한다.
- ④ 소방자동차 전용구역 설치 대상인 공동주택의 건축주는 각 동별 전면과 후면에 소방자동차 전용구역을 각 1개소 이상 예외 없이 설치하여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-상) ③

[문제 해설]

① 아파트 중 세대수가 100세대 이상인 아파트만 전용구역을 설치한다.

② 부설주차장의 주차구획 내에 주차하는 것은 전용구역 방해행위에 해당하지 않는다.

④ 공동주택의 건축주는 소방자동차가 접근하기 쉽고 소방활동이 원활하게 수행될 수 있도록 각 동별 전면 또는 후면에 소방자동차 전용구역(이하 "전용구역"이라 한다)을 1개소 이상 설치하여야 한다. 다만, 하나의 전용구역에서 여러 동에 접근하여 소방활동이 가능한 경우로서 소방청장이 정하는 경우에는 각 동별로 설치하지 아니할 수 있다.

[참 고]

(진도별 모의고사 15회차)

5. 소방기본법령상 소방자동차 전용구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 세대수가 100세대 이상인 아파트의 건축주는 소방자동차 전용구역을 설치하여야 한다.

② 소방자동차 전용구역 노면표지 도료의 색채는 황색을 기본으로 하되, 문자(P, 소방차 전용)는 백색으로 표시한다.

③ 소방자동차 전용구역에 물건 등을 쌓거나 주차하는 등의 방해행위를 하여서는 아니된다.

④ 전용구역 방해행위를 한 자는 100만원 이하의 벌금에 처한다.

[정답] ④

(문제풀이 교재 P. 73 문제 102)

102. 소방자동차 전용구역의 설치기준 및 방법으로 옳은 것은?

① 공동주택의 건축주는 소방자동차가 접근하기 쉽고 소방활동이 원활하게 수행될 수 있도록 각 동별 전면 또는 후면에 소방자동차 전용구역(이하 "전용구역"이라 한다)을 2개소 이상 설치하여야 한다. 다만, 하나의 전용구역에서 여러 동에 접근하여 소방활동이 가능한 경우로서 소방청장이 정하는 경우에는 각 동별로 설치하지 아니할 수 있다.

② 전용구역 노면표지의 외곽선은 빗금무늬로 표시하되, 빗금은 두께를 20센티미터로 하여 30센티미터 간격으로 표시한다.

③ 전용구역 노면표지 도료의 색채는 백색을 기본으로 하되, 문자(P, 소방차 전용)는 황색으로 표시한다.

④ 전용구역의 설치기준 및 방법 방해행위의 기준, 그 밖의 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[정답] ④

문 6. 「소방기본법」상 소방활동 종사 명령에 따라 소방활동에 종사한 사람은 시·도지사로부터 소방활동 비용을 지급받을 수 있다. 소방활동 비용을 지급받을 수 있는 사람으로 옳은 것은?

- ① 과실로 화재를 발생시킨 사람
- ② 화재 현장에서 물건을 가져간 사람
- ③ 소방대상물에 화재가 발생한 경우 그 관계인
- ④ 화재 현장에서 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 명령 받은 사람

[난이도 및 정답] (난이도-하) ④

[문제 해설]

· 소방활동에 종사한 사람은 시·도지사로부터 소방활동의 비용을 지급받을 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우 그 관계인

2. 고의 또는 과실로 화재 또는 구조·구급 활동이 필요한 상황을 발생시킨 사람

3. 화재 또는 구조·구급 현장에서 물건을 가져간 사람

[참 고]

(문제풀이 교재 P. 75 문제 106)

106. 소방활동 종사명령시 시도지사에게 비용을 지급받을 수 있다. 다만 비용을 지급받을 수 없는 사유가 있는데 그 사유로 옳지 않은 것은?

① 사람을 구출하는 일 또는 불을 끄거나 불이 번지지 아니하도록 하는 일을 하게 한 사람

② 소방대상물에 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우 그 관계인
③ 화재 또는 구조·구급 현장에서 물건을 가져간 사람
④ 고의 또는 과실로 화재 또는 구조·구급 활동이 필요한 상황을 발생시킨 사람
[정답] ①

문 7. 「소방기본법 시행령」상 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재 예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항으로 옳은 것은?
① 전기시설에서 전류가 통하는 전선에는 누전차단기를 설치하여야 한다.
② 「공연법」 제2조제4호의 규정에 의한 공연장에서 이동식 난로는 절대 사용하여서는 아니된다.
③ 보일러를 실내에 설치하는 경우에는 콘크리트바닥 또는 금속 외의 난연재료로 된 바닥 위에 설치하여야 한다.
④ 수소가스를 넣는 기구에서 수소가스를 넣을 때에는 기구 안에 수소가스 또는 공기를 제거한 후 감압기를 사용하여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ④

[문제 해설]
① 전기시설에서 전류가 통하는 전선에는 **과전류 차단기를 설치**하여야 한다.
② 「공연법」 제2조제4호의 규정에 의한 공연장에서 이동식 난로는 절대 사용하여서는 아니된다.
→ 다만, 난로가 **쓰러지지 않도록 받침대 두어 고정시키거나, 쓰러지는 경우 즉시 소화되고 연료 누출 차단장치 설치된 경우 제외**
③ 보일러를 실내에 설치하는 경우에는 콘크리트바닥 또는 금속 외의 **불연재료**로 된 바닥 위에 설치하여야 한다.

[참 고]
(문제풀이 교재 P. 52 문제 62)
62. 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항 중 수소가스를 넣는 기구에 수소가스를 넣거나 뺄 때 지켜야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
① 조작자 외의 사람이 접근하지 아니하도록 할 것
② 통풍이 잘 되는 옥내에서 장소에서 할 것
③ 전기시설이 부착된 경우에는 전원을 차단하고 할 것
④ 수소가스를 넣을 때에는 기구 안에 수소가스 또는 공기를 제거한 후 감압기를 사용할 것
[정답] ②

문 8. 「소방기본법」상 소방기관의 설치에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?
① 시·도에서 소방업무를 수행하기 위하여 시·도지사 직속으로 소방본부를 둔다.
② 시·도의 소방업무를 수행하는 소방기관의 설치에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
③ 소방업무를 수행하는 소방본부장 또는 소방서장은 그 소재지를 관할하는 시·도지사의 지휘와 감독을 받는다.
④ 소방청장은 화재 예방 및 대형 재난 등 필요한 경우 시·도 소방본부장 및 소방서장을 지휘·감독할 수 있다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ②

[문제 해설]
시·도의 소방업무를 수행하는 소방기관의 설치에 필요한 사항은 **대통령령**으로 정한다.

[참 고]
(진도별 모의고사 20회차)
11. 「소방기본법」상 소방기관의 설치에 관한 내용이다. 빈칸에 들어갈 말은?
()의 화재 예방·경계·진압 및 조사, 소방안전교육·홍보와 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 등의 업무를 수행하는 소방기관의 설치에 필요한 사항은 ()으로 정한다.
① 시·도 - 행정안전부령
② 중앙기관 - 대통령령
③ 시·도 - 대통령령
④ 중앙기관 - 행정안전부령
[정답] ③

문 9. 「소방기본법」상 소방 관련 시설 등의 설립 또는 설치에 관한 법적 근거로 옳은 것은?
① 소방체험관: 대통령령
② 119종합상황실: 대통령령
③ 소방박물관: 행정안전부령
④ 비상소화장치: 시·도 조례

[난이도 및 정답] (난이도-상) ③

[문제 해설]
① 소방체험관: 행정안전부령
② 119종합상황실: 행정안전부령
④ 비상소화장치: 행정안전부령

[참 고] (이론 교재 PART 01. 소방기본법 CH.2 참고)

문 10. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방장비 등에 대한 국고보조의 내용으로 옳지 않은 것은?
① 보조 대상사업의 범위와 기준보조율은 대통령령으로 정한다.
② 소방활동장비 및 설비의 종류와 규격은 행정안전부령으로 정한다.
③ 국가는 소방장비의 구입 등 시·도의 소방업무에 필요한 경비의 전부를 보조한다.
④ 국고보조 대상사업에 해당하는 소방활동장비로는 소방자동차, 소방헬리콥터 및 소방정 등이 있다.

[난이도 및 정답] (난이도-하) ③

[문제 해설]
국가는 소방장비의 구입 등 시·도의 소방업무에 필요한 **경비의 일부를 보조**한다.

[참 고]
(진도별 모의고사 14회차)
3. 다음 중 「소방기본법」상 소방장비 등에 대한 국고보조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 국가는 소방장비의 구입 등 시·도의 소방업무에 필요한 경비의 일부를 보조한다.
② 보조 대상사업의 범위와 기준보조율은 대통령령으로 정한다.
③ 국내조달품은 정부고시가격으로 정한다.
④ 수입물품은 2 이상의 공신력 있는 물가조사기관에서 조사한 가격의 평균가격으로 정한다.

[정답] ④

(진도별 모의고사 1회차)
2. 소방기본법령상 국고보조 대상사업의 범위와 기준보조율에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 국고보조 대상사업의 범위에 따른 소방활동장비 및 설비의 종류와 규격은 대통령령으로 정한다.
② 방화복 등 소방활동에 필요한 소방장비의 구입 및 설치의 국고보조 대상사업의 범위에 해당한다.
③ 소방헬리콥터 및 소방정의 구입 및 설치의 국고보조 대상사업의 범위에 해당하지 않는다.
④ 국고보조 대상사업의 기준보조율은 「보조금 관리에 관한 법률 시행규칙」에서 정하는 바에 따른다.
[정답] ②

독서실, 강의사, 동물병원, 출판판매사 등 이용원, 미
용원, 목욕장 및 세탁소

[참 고]
(문제풀이 교재 P.95 04. 시행령 별표2 특정소방대상물)

문 15. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 성능위주설계를 하여야 하는 특정소방 대상물로 옳은 것은? (단, 신축하는 것만 해당한다.)
① 높이 120미터인 아파트
② 연면적 2만제곱미터인 철도역사
③ 연면적 10만제곱미터인 특정소방대상물(단, 아파트 등은 제외)
④ 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관이 10개인 특정소방대상물

[난이도 및 정답] (난이도-하) ④

[문제 해설]
· 성능위주설계

대통령령으로 정하는 특정소방대상물(신축하는 것만 해당)에 소방시설을 설치하려는 자는 그 용도, 위치, 구조, 수용 인원, 가연물(可燃物)의 종류 및 양 등을 고려하여 설계
① 연면적 20만㎡ 이상인 특정소방대상물(아파트등 제외)
② 높이가 100미터 이상인 특정소방대상물(아파트등 제외)
③ 지하층을 포함한 층수가 30층 이상인 특정소방대상물(아파트등 제외)
④ 연면적 3만㎡ 이상의 철도 및 도시철도, 공항 시설
⑤ 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물

[참 고]
(문제풀이교재 P.154)
85. 성능위주설계를 하여야 하는 특정소방대상물의 범위의 기준으로 옳지 않은 것은?
① 연면적 3만 ㎡이상인 철도 및 도시철도 시설
② 연면적 20만 ㎡ 이상인 특정소방대상물(아파트 등 제외)
③ 건축물의 높이가 100 m 이상인 특정소방대상물(아파트 등 제외)
④ 하나의 건축물에 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률에 따른 영화상영관이 20개 이상인 특정소방대상물
[정답] ④

문 16. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 <보기>는 둘 이상의 특정소방대상물이 내화구조로 된 연결통로로 연결된 경우 이를 하나의 소방 대상물로 보는 기준에 대한 설명이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 벽이 없는 구조로서 그 길이가 (가) 이하인 경우
- 벽이 있는 구조로서 그 길이가 (나) 이하인 경우. 다만, 벽 높이가 바닥에서 천장까지의 높이의 (다) 이상인 경우에는 벽이 있는 구조로 보고, 벽 높이가 바닥에서 천장까지의 높이의 (다) 미만인 경우에는 벽이 없는 구조로 본다.

가	나	다
① 6m	10m	2분의 1
② 7m	12m	3분의 1
③ 8m	10m	2분의 1
④ 9m	12m	3분의 1

[난이도 및 정답] (난이도-하) ①

[문제 해설]
내화구조로 된 하나의 특정소방대상물이 개구부(건축물에서 채광·환기·통풍·출입 등을 위하여 만든 창이나 출입구를 말한다.)가 없는 내화구조의 바닥과 벽으로 구획되어 있는 경우에는 그 구획된 부분을 각각 별개의 특정소방대상물로 본다.
· 하나의 특정소방대상물로 보는 경우
- 내화구조로 된 연결통로가 다음의 어느 하나에 해당되는 경우
1) 벽이 없는 구조로서 그 길이가 6m 이하인 경우
2) 벽이 있는 구조로서 그 길이가 10m 이하인 경우. 다만, 벽 높이가 바닥에서 천장까지의 높이의 2분의 1 이상인 경우에는 벽이 있는 구조로 보고, 벽 높이가 바닥에서 천장까지의 높이의 2분의 1 미만인 경우에는 벽이 없는 구조로 본다.

[참 고]
(문제풀이교재 P.129 문제 31)
31. 2 이상의 특정소방대상물에 연결통로로 연결된 경우 이를 하나의 소방대상물로 볼 수 없는 기준은?

- ① 내화구조가 아닌 연결통로로 연결된 경우
- ② 지하구조로 연결된 경우
- ③ 지하보도, 지하상가, 지하가로 연결된 경우
- ④ 내화구조로 된 연결통로가 벽이 없는 구조로서 길이가 10m 이하인 경우로 벽 높이가 바닥에서 천장 높이의 1/2 미만인 경우
[정답] ④

문 17. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 간이스프링클러를 설치하여야 하는 특정 소방대상물로 옳지 않은 것은?
① 한의원으로서는 입원실이 있는 시설
② 교육연구시설 내에 합숙소로서 연면적 100 ㎡ 이상인 것
③ 생활형 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 300 ㎡ 이상인 것
④ 건물을 임차하여 「출입국관리법」 제52조제2항에 따른 보호시설로 사용하는 부분

[난이도 및 정답] (난이도-상) ③

[문제 해설]
* 생활형 숙박시설은 바닥면적 합계가 600㎡ 이상시 설치한다.

종류	설치대상(↑:이상, ↓:미만, ◎:바닥면적, ◎:연면적, ◎:수용인원)
간이스프링클러설비	근린생활시설 ◎ 1천㎡ [(:전층) 또는 의원, 치과 의원 및 한의원으로서 입원실있는 시설 ◎ 100㎡]
	교육연구시설 내 합숙소 ◎ 100㎡]
	의료시설 ① 병원, 종합병원, 치과병원 한방병원 및 요양병원 : ◎ 600㎡] ② 정신의료기관 또는 의료재활시설 : ◎ 300㎡] ↑ ~ ◎ 600] ③ 정신의료기관 또는 의료재활시설 : ◎ 300㎡] ↑ + 창살 설치
	노유자시설 ① 노유자 생활시설 ② 노유자 시설(생활시설 제외) : ◎ 300㎡] ↑ ~ ◎ 600] ③ 노유자 시설(생활시설 제외) : ◎ 300㎡] ↓ + 창살 설치
	생활형 숙박 복합건축물 ◎ 600㎡] ↑ ◎ 100㎡]↑: 전층

[참 고] (문제풀이 교재 P.103 간이스프링클러설비)

문 18. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」상 소방안전 특별관리시설물로 옳지 않은 것은?
① 「위험물안전관리법」 제2조제1항제3호의 제조소
② 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조제1호의 전통시장으로서 대통령령으로 정하는 전통시장
③ 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호의 영화상영관 중 수용인원 1,000명 이상인 영화상영관
④ 「문화재보호법」 제2조제3항의 지정문화재인 시설(시설이 아닌 지정문화재를 보호하거나 소장하고 있는 시설을 포함한다)

[난이도 및 정답] (난이도-하) ①
[문제 해설]
* 특별관리시설물 지정자 : 소방청장
* 특별관리시설물 대상
공항시설, 철도시설, 도시철도시설, 항만시설, 지정문화재인 시설, 산업기술단지, 산업단지 초고층 건축물 및 지하연계 복합건축물, 수용인원 1,000명 이상인 영화상영관, 지하구 석유비축시설, 천연가스 인수기지 및 공급망, 점포 500개 이상 전통시장, 발전사업자가 가동중인 발전소

