

**[소방관계법규]**

해설 위원: 이종오

본 문서 내용의 소유권 및 판권은 (주)윌비스공무원학원에 있습니다. 무단복사 판매시 저작권법에 의거 경고조치 없이 고발하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

## &lt;문항 분석&gt;

유형 \ 년도	2020년		2021년	
	난이도	문항수	난이도	문항수
소방기본법	하	5	중	5
소방시설법	중	5	중	5
소방공사업법	중	5	상	5
위험물안전관리법	중	5	상	5

유형 \ 년도	2022년	
	난이도	문항수
소방기본법	중	5
소방시설법	중	5
소방공사업법	중	5
위험물안전관리법	하	5

## &lt;가답안&gt;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	②	④	④	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	③	①	①	③	③	④	①

## &lt;총 평&gt;

올해 법규 문제는 작년문제보다 훨씬 평이하게 출제가 되었습니다.

소방기본법 문제는 한번씩 다뤄보았던 문제가 출제가 되었고 소방기술민원센터나 소방자동차 전용구역 문제는 유사문제를 모의고사에 많이 풀어보아 어려운 내용이 없었을 것으로 보여집니다. 다만 위반횟수에 따른 과태료 문제(5번)는 다 암기하기 현실적으로 힘든부분이 있어 어려웠을 것으로 보여집니다.

소방시설법 문제는 작년과 비교하면 정말 쉬운 난이도로 출제가 되었습니다. 시행령 별표5에서 나올것이라고 예상해서 준비를 했으나 생각보다 쉽게 출제되어 체감상 더 쉽게 느껴졌던 것 같습니다. 특별하게 문제가 되는 문제는 없는 것으로 보여집니다.

소방공사업법 문제도 작년과 비교하면 정말 쉬운 난이도로 출제가 되었습니다. 문제 12번같은 경우는 단순히 암기를 하고만 있으면 응용할 수 있도록 문제가 출제가 되었으며 문제 14번 문제는 모의고사 문제에서 동일하게 출제가 되었습니다. 문제 15번은 대통령령->행정안전부령으로 바뀌면서 학생들이 헷갈렸을 수도 있을 것 같다는 생각을 했습니다.

위험물 안전관리법 문제도 작년과 비교하면 쉬운 난이도로 출제가 되었습니다. 우려와 달리 정말 기본적인 문제가 출제가 되었으며 5문제 중 예상 포인트에서 벗어나는 문제는 없었습니다.

올해 법규의 난이도는 중하 정도에 속하는 것으로 판단이 되며 80점~90점 정도의 합격 점수대가 형성될 것 같습니다.

## &lt;향후 공부 방법&gt;

올해 법규 시험은 어렵지 않은 문제가 출제가 되면서 수험생들 입장에서는 충분히 좋은 점수를 받을 수 있는 시험이었다고 생각합니다.

작년에도 말했지만 법규는 정직한 과목입니다. 암기를 하면 좋은 점수를 받을 수 있고 대충 보고 넘어가면 제일 어려운 과목이 법규라고 생각합니다.

법규에서 가장 중요한 것은 본인만이 정리한 서브노트가 필요하다고 생각합니다. 꼭 공부를 하시고 본인 만이 정리한 서브노트나 아니면 시중에 나와있는 서브노트를 구입하여 꼼꼼히 암기하는 것이 중요할 것 같습니다.

소방공무원 수험생 여러분 다음 소방 공무원을 준비하는 1년이 여러분의 평생을 결정 지을 수 있습니다. 포기하지 마시고 꼭 내년에는 마무리 지읍시다. 제가 항상 응원하겠습니다.

수험생 여러분! 그동안 고생 많으셨습니다.

2022. 4 . 9 .

이종오 올림

문 1. 「소방기본법 시행령」상 화재경제지구의 관리에 대한 설명 이다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 소방본부장 또는 소방서장은 화재경제지구 안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 소방특별조사를 연 ( ㄱ )회 이상 실시하여야 한다.
- 소방본부장 또는 소방서장은 화재경제지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 ( ㄴ )회 이상 실시할 수 있다.
- 소방본부장 또는 소방서장은 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에는 화재경제지구 안의 관계인에게 훈련 또는 교육 ( ㄷ )일 전까지 그 사실을 통보하여야 한다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	1	1	5
②	1	1	10
③	2	2	5
④	2	2	10

## [난이도 및 정답] (난이도-하) ②

## [문제 해설]

• 소방본부장 또는 소방서장은 화재경제지구 안의 소방대상물의 위치·구조 및 설비 등에 대한 소방특별조사를 연 ( ㄱ : 1 )회 이상 실시하여야 한다.

• 소방본부장 또는 소방서장은 화재경제지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 ( ㄴ : 1 )회 이상 실시할 수 있다.

• 소방본부장 또는 소방서장은 소방상 필요한 훈련 및 교육을 실시하고자 하는 때에는 화재경제지구 안의 관계 인에게 훈련 또는 교육 ( ㄷ : 10)일 전까지 그 사실을 통보하여야 한다.

문 2. 「소방기본법 시행령」상 소방기술민원센터의 설치·운영기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방청장 및 본부장은 각 소방서에 소방기술민원센터를 설치·운영한다.
- ② 소방기술민원센터는 소방기술민원과 관련된 현장 확인 및 처리업무를 수행한다.
- ③ 소방기술민원센터는 소방기술민원과 관련된 질의·회신 및 해설서 발간의 업무를 수행한다.
- ④ 소방기술민원센터는 소방시설, 소방공사와 위험물 안전 관리 등과 관련된 법령해석 등의 민원을 처리한다.

[난이도 및 정답] (난이도-하) ①  
[문제 해설]  
(보기①)  
소방청장 및 본부장은 각 소방서(소방청 또는 소방본부)에 소방기술민원센터를 설치·운영한다.

문 3. 「소방기본법」 및 같은 법 시행령상 소방자동차 전용 구역 등에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방자동차 전용구역의 설치 기준·방법, 방해행위의 기준, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ② 전용구역에 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 한 자에게는 200만원 이하의 과태료 를 부과한다.
- ③ 「건축법 시행령」별표 1 제2호가목의 아파트 중 세대수가 100세대 이상인 아파트의 건축주는 소방활동의 원활한 수행을 위하여 공동주택에 소방자동차 전용구역을 설치하여야 한다.
- ④ 「건축법 시행령」별표 1 제2호라목의 기숙사 중 3층인 기숙사가 하나의 대지에 하나의 동(棟)으로 구성되고, 「도로교통법」제32조 또는 제33조에 따라 정차 또는 주차가 금지된 편도 2차선 이상의 도로에 직접 접하여 소방자동차가 도로에서 직접 소방활동이 가능한 경우 소방자동차 전용구역 설치대상에서 제외한다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ②  
[문제 해설]  
(보기②)  
전용구역에 주차하거나 전용구역에의 진입을 가로막는 등의 방해행위를 한 자에게는 200만원 이하(100만원 이하)의 과태료 를 부과한다.

문 4. 「소방기본법 시행규칙」상 소방용수시설 및 비상소화장치의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 비상소화장치의 설치기준에 관한 세부 사항은 소방청장이 정한다.
- ② 소방청장은 설치된 소방용수시설에 대하여 소방용수 표지를 보기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.
- ③ 소방호스 및 관창은 소방청장이 정하여 고시하는 형식 승인 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치한다.
- ④ 비상소화장치함은 소방청장이 정하여 고시하는 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 설치 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-하) ②  
[문제 해설]  
(보기②)  
② 소방청장(사·도지사)은 설치된 소방용수시설에 대하여 소방용수 표지를 보기 쉬운 곳에 설치하여야 한다.

문 5. 「소방기본법 시행령」별표 3의 과태료 부과 개별기준에 대한 내용 중 위반행위의 횟수에 따라 가중된 과태료 부과처분의 금액으로 옳은 것은?

위반행위	과태료 금액(만원)			
	1회	2회	3회	4회 이상
특수가연물의 저장 및 취급 기준을 위반한 경우	㉠ 20	㉡ 50	㉢ 100	㉣ 100

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	50	100	150	200
②	20	50	100	100
③	50	100	100	200
④	20	50	100	150

[난이도 및 정답] (난이도-상) ②  
[문제 해설]  
(과태료 기준) 시행령 별표3

위반행위	과태료 금액(만원)			
	1회	2회	3회	4회 이상
특수가연물의 저장 및 취급 기준을 위반한 경우	㉠ 20	㉡ 50	㉢ 100	㉣ 100

문 6. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 소방시설 중 소화활동설비로 옳지 않은 것은?

- ① 제연설비, 연결송수관설비
- ② 비상콘센트설비, 연결살수설비
- ③ 무선통신보조설비, 연소방지설비
- ④ 연결송수관설비, 비상조명등설비

[난이도 및 정답] (난이도-하) ④  
[문제 해설] 보기④의 비상조명등 설비는 피난구조설비의 종류 중 하나이다.

문 7. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 성능위주설계를 해야 하는 특정소방대상물의 범위로 옳지 않은 것은?

- ① 연면적 3만제곱미터 이상인 공항시설에 해당하는 특정소방대상물
- ② 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」제2조제10호에 따른 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물
- ③ 50층 이상(지하층은 제외한다)이거나 지상으로부터 높이가 200미터 이상인 아파트등
- ④ 30층 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 100미터 이상인 특정소방대상물(아파트 등은 제외한다)

[난이도 및 정답] (난이도-하) ④  
[문제 해설]  
(보기④)  
30층 이상(지하층을 포함한다)이거나 지상으로부터 높이가 100미터 이상(120미터 이상)인 특정소방대상물(아파트 등은 제외한다)

문 8. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 방염성능기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉 횟수는 3회 이상일 것
- ② 탄화(炭化)한 면적은 50제곱센티미터 이내, 탄화한 길이는 20센티미터 이내일 것
- ③ 소방청장이 정하여 고시한 방법으로 발연량(發煙量)을 측정하는 경우 최대연기밀도는 500 이하일 것
- ④ 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 20초 이내이며, 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간은 30초 이내일 것

[난이도 및 정답] (난이도-하) ③

[문제 해설]

(보기③)

소방청장이 정하여 고시한 방법으로 발연량(發煙量)을 측정하는 경우 최대연기밀도는 500(400) 이하일 것

문 9. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 시행규칙상 소방특별조사의 방법·절차 등에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방서장 등은 소방특별조사를 마친 때에는 그 조사 결과를 관계인에게 서면 또는 구두로 통지할 수 있다.
- ② 소방서장 등은 소방특별조사를 하려면 7일 전에 관계인에게 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등을 서면으로 알려야 한다.
- ③ 소방특별조사의 연기를 승인한 경우라도 연기기간이 끝나기 전에 연기사유가 없어졌거나 긴급히 조사를 하여야 할 사유가 발생하였을 때에는 관계인에게 통보하고 소방특별조사를 할 수 있다.
- ④ 소방특별조사의 연기를 신청하려는 자는 소방특별조사 시작 3일 전까지 연기신청서에 소방특별조사를 받기가 곤란함을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 소방서장 등에게 제출하여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ①

[문제 해설]

(보기①)

소방서장 등은 소방특별조사를 마친 때에는 그 조사 결과를 관계인에게 서면 또는 구두로 통지할 수 있다.

→ 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 소방특별조사를 마친 때에는 그 조사결과를 관계인에게 서면으로 통지하여야 한다.

문 10. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」상 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 기준에 대한 내용으로 옳은 것은?

- ① 지하가 중 터널로서 길이가 500 m인 터널에는 옥내소화전설비를 설치하여야 한다.
- ② 아파트등 및 30층 이상 오피스텔의 모든 층에는 주거용 주방자동소화장치를 설치하여야 한다.
- ③ 물류터미널을 제외한 창고시설로 바닥면적 합계가 3천 m<sup>2</sup>인 경우에는 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 한다.
- ④ 근린생활시설 중 조산원 및 산후조리원으로서 연면적 500 m<sup>2</sup> 이상인 시설은 간이스프링클러설비를 설치하여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ②

[문제 해설]

① 지하가 중 터널로서 길이가 500 m인 터널에는 옥내소화전설비를 설치하여야 한다.

→ 1000m 이상인 터널에 설치

② 아파트등 및 30층 이상 오피스텔의 모든 층에는 주거용 주방자동소화장치를 설치하여야 한다.

③ 물류터미널을 제외한 창고시설로 바닥면적 합계가 3천 m<sup>2</sup>인 경우에는 모든 층에 스프링클러설비를 설치하여야 한다. → 바닥면적 합계가 5천m<sup>2</sup>이상일 때 설치

④ 근린생활시설 중 조산원 및 산후조리원으로서 연면적 500 m<sup>2</sup> 이상인 시설은 간이스프링클러설비를 설치하여야 한다. → 조산원이나 산후조리원은 연면적 600m<sup>2</sup> 이상시 설치

문 11. 「소방시설공사업법」상 소방시설업 등록의 결격사유에 해당하지 않는 사람은?

- ① 피성년후견인
- ② 등록하려는 소방시설업 등록이 취소된 날부터 3년이 지난 사람
- ③ 「소방기본법」에 따른 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
- ④ 「위험물안전관리법」에 따른 금고 이상의 실형을 선고받고, 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 면제된 날부터 1년이 지난 사람

[난이도 및 정답] (난이도-하) ②

[문제 해설]

② 등록하려는 소방시설업 등록이 취소된 날부터 3년이 지난 사람

→ 등록이 취소된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람이 결격사유에 해당한다.

문 12. 「소방시설공사업법 시행령」별표 4 소방공사 감리원의 배치기준 및 배치기간에 따라 복합건축물(지하 5층, 지상 35층 규모)인 특정소방대상물 소방시설 공사현장의 소방 공사 책임감리원으로 옳은 것은?

- ① 특급감리원 중 소방기술사
- ② 특급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)
- ③ 고급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)
- ④ 중급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)

[난이도 및 정답] (난이도-하) ①

[문제 해설]

지하층을 포함한 층수가 40층 이상으로 책임감리원으로 특급감리원 중 소방기술자를 배치한다. (또는 연면적 20만 제곱미터 이상)

문 13. 「소방시설공사업법 시행령」상 소방시설공사의 착공 신고 대상으로 옳지 않은 것은?

- ① 창고시설에 스프링클러설비의 방호구역을 증설하는 공사
- ② 공동주택에 자동화재탐지설비의 경계구역을 증설하는 공사
- ③ 위험물 제조소에 할로젠화합물 및 불활성기체 소화설비를 신설하는 공사
- ④ 업무시설에 옥내소화전설비(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 신설하는 공사

[난이도 및 정답] (난이도-중) ③

[문제 해설]

위험물 제조소등은 소방에서의 착공신고 대상에 포함되지 않는다.

1. 특정소방대상물(「위험물 안전관리법」 제조소등은 제외)에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 설비를 신설하는 공사 (자세한 내용 생략)

문 14. 「소방시설공사업법」에서 규정한 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① “소방시설공사업”이란 설계도서에 따라 소방시설을 신설, 증설, 개설, 이전 및 정비하는 영업을 말한다.
- ② “소방시설설계업”이란 소방시설공사에 기본이 되는 공사 계획, 설계도면, 설계 설명서, 기술계산서 및 이와 관련된 서류를 작성하는 영업을 말한다.
- ③ “발주자”란 소방시설의 설계, 시공, 감리 및 방염을 소방시설업자에게 도급한 자 및 도급받은 공사를 하도급하는 자를 말한다.
- ④ “소방공사감리업”이란 소방시설공사에 관한 발주자의 권한을 대행하여 소방시설공사가 설계도서와 관계법령에 따라 적법하게 시공되는지를 확인하고, 품질·시공 관리에 대한 기술지도를 하는 영업을 말한다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ③

[문제 해설]  
(보기③)

“발주자”란 소방시설의 설계, 시공, 감리 및 방염(이하 “소방시설공사등”이라 한다)을 소방시설업자에게 도급하는 자를 말한다. 다만, 수급인으로서 도급받은 공사를 하도급하는 자는 제외한다.

문 15. 「소방시설공사업법」상 소방시설업의 등록, 휴·폐업과 소방시설업자의 지위승계에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정소방대상물의 소방시설공사등을 하려는 자는 업종별로 자본금, 기술인력 등 행정안전부령으로 정하는 요건을 갖추어 시·도지사에게 소방시설업을 등록하여야 한다.
- ② 소방시설업자가 사망하여 그 상속인이 종전의 소방시설업자의 지위를 승계하려는 경우에는 그 상속일, 양 수일 또는 합병일부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 시·도지사에게 신고하여야 한다.
- ③ 소방시설업자는 소방시설업을 폐업하는 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 신고 하여야 하고 폐업신고를 받은 시·도지사는 소방시설업 등록을 말소하고 그 사실을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 공고하여야 한다.
- ④ 「민사집행법」에 따른 경매에 따라 소방시설업자의 소방시설의 전부를 인수한 자가 종전의 소방시설업자의 지위를 승계하려는 경우에는 그 인수일부터 30일 이내에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 시·도지사에게 신고하여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-상) ①

[문제 해설]  
(보기①)

특정소방대상물의 소방시설공사등을 하려는 자는 업종별로 자본금, 기술인력 등 행정안전부령(대통령령)으로 정하는 요건을 갖추어 시·도지사에게 소방시설업을 등록하여야 한다.

문 16. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소등에 대한 기준이다. ( ) 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 지정수량의 ( ㉠ )배 이상의 위험물을 취급하는 제조소
- 지정수량의 ( ㉡ )배 이상의 위험물을 저장하는 옥내 저장소
- 지정수량의 ( ㉢ )배 이상의 위험물을 저장하는 옥외 저장소
- 지정수량의 ( ㉣ )배 이상의 위험물을 저장하는 옥외 탱크저장소

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	10	150	100	200
②	50	150	100	200
③	10	100	150	200
④	50	100	150	250

[난이도 및 정답] (난이도-하) ③

[문제 해설]

· 예방규정

- 지정수량의 ( ㉠ 10 )배 이상의 위험물을 취급하는 제조소
- 지정수량의 ( ㉡ 100 )배 이상의 위험물을 저장하는 옥내 저장소
- 지정수량의 ( ㉢ 150 )배 이상의 위험물을 저장하는 옥외 저장소
- 지정수량의 ( ㉣ 200 )배 이상의 위험물을 저장하는 옥외 탱크저장소

문 17. 「위험물안전관리법 시행령」상 다량의 위험물을 저장·취급하는 제조소등에서 자체소방대를 설치하여야 하는 사업소로 옳지 않은 것은?

- ① 최대수량의 합이 지정수량의 3천배 이상인 제4류 위험물을 취급하는 제조소
- ② 최대수량의 합이 지정수량의 3천배 이상인 제4류 위험물을 취급하는 일반취급소
- ③ 최대수량이 지정수량의 50만배 이상인 제4류 위험물을 저장하는 옥내탱크저장소
- ④ 최대수량이 지정수량의 50만배 이상인 제4류 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소

[난이도 및 정답] (난이도-하) ③

[문제 해설]

(보기③)

최대수량이 지정수량의 50만배 이상인 제4류 위험물을 저장하는 옥내탱크저장소 (옥내탱크저장소에는 자체소방대를 설치하지 않는다.)

문 18. 「위험물안전관리법 시행령」별표 1에서 규정한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 유황 : 순도가 60중량퍼센트 이상인 것을 말한다.
- ② 인화성고체 : 고형알코올 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 40도 미만인 고체를 말한다.
- ③ 철분 : 철의 분말로서 53마이크로미터의 표준체를 통과 하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것을 말한다.
- ④ 가연성고체 : 고체로서 화염에 의한 발화의 위험성 또는 인화의 위험성을 판단하기 위하여 고시로 정하는 시험에서 고시로 정하는 성질과 상태를 나타내는 것을 말한다.

[난이도 및 정답] (난이도-하) ③

[문제 해설]

(보기③)

철분 : 철의 분말로서 53마이크로미터의 표준체를 통과 하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것을 말한다. (50 중량 퍼센트 미만인 것은 제외)

문 19. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 위험물 제조소의 표지 및 게시판에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 게시판은 한번의 길이가 0.3 m 이상, 다른 한번의 길이가 0.6 m 이상인 직사각형으로 한다.
- ② 제4류 위험물에 있어서는 적색바탕에 백색문자로, “화기엄금”을 표시한다.
- ③ 알칼리금속의 과산화물은 청색바탕에 백색문자로, “물기엄금”을 표시한다.
- ④ 인화성고체에 있어서는 적색바탕에 백색문자로, “화기주의”를 표시한다.

[난이도 및 정답] (난이도-하) ④

[문제 해설]

(보기④)

인화성고체에 있어서는 적색바탕에 백색문자로, “화기주의”(“화기엄금”)를 표시한다.

문 20. 「위험물안전관리법 시행규칙」상 옥외탱크저장소의 위치·구조 및 설비 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 500배 이하인 경우 보유 공지너비는 5 m 이상으로 해야 한다.
- ② 옥외탱크저장소 중 그 저장 또는 취급하는 액체위험물의 최대수량이 100만 ℓ 이상의 것을 특정옥외탱크저장소라 한다.
- ③ 밸브 없는 통기관의 지름은 30 mm 이상으로 하고 끝부분은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조로 한다.
- ④ 압력탱크(최대상용압력이 대기압을 초과하는 탱크를 말한다)외의 탱크는 충수시험, 압력탱크는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 10분간 실시하는 수압시험에서 각각 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

[난이도 및 정답] (난이도-중) ①

[문제 해설]

(보기①)

저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 500배 이하인 경우 보유 공지너비는 5 m(3m) 이상으로 해야 한다.